



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области

625026, г. Тюмень, ул. Рижская, 45-А

телефон: (3452) 20-88-24; факс: (3452) 20-64-92, E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru; http:// 72.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 02-116

«23» июня 2022г.

Тюменская область, Тюменский р-н, с Червишево, ул. Юбилейный Квартал, д.2

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом – экспертом отдела санитарного надзора

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области Тихоновой Екатериной Минзакрамовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия – плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 02-00304 от
03.06.2022г. (учетный номер 72220041000100746405 от 03.06.2022г.) в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧЕРВИШЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ТЮМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (МАОУ Червишевская СОШ), Юридический адрес: 625519,
Тюменская область, Тюменский р-н, с Червишево, ул. Юбилейный Квартал, д.2, ИНН: 7224010022;
ОГРН: 1027200823561

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

по адресу: 625519, Тюменская область, Тюменский р-н, с Червишево, ул. Юбилейный Квартал,
д.2:

- светильник искусственного освещения в не исправном состоянии: игровая комната отряда № 8
(каб. 8, 1 этаж) — не рабочий светильник искусственного освещения в количестве 1 шт., что
является нарушением требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" все
источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны
содержать следы загрязнений;

- в помещениях учреждения обнаружены нарушения целостности внутренней отделки: в туалетных
комнатах на 1-м, 2-м этажах для мальчиков и для девочек дефекты облицовочной плитки (отходит
от стен); на потолке лестничного пролета дефект потолка (отпала штукатурка), в спальном комнате
для мальчиков подтеки на потолке (каб. 18, 2-ой этаж), что противоречит п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- документы подтверждающие проведение контроля эффективности акарицидной обработки не предоставлены, что противоречит п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (10.06.2022г. заключен договор по проведению энтомологического обследования территории);

по адресу: 625519, Тюменская область, Тюменский район, с.Онохино, ул.Центральная д.27:

- светильники искусственного освещения в не исправном состоянии: игровая комната отряда № 3 (каб. 10) — не рабочий светильник искусственного освещения в количестве 1 шт.; игровая комната отряда № 2 (каб. 9) — не рабочий светильник искусственного освещения в количестве 1 шт. и 1 перегоревшая лампа в светильнике; игровая комната отряда № 5 (каб. 8) — 2 светильника искусственного освещения не рабочие, в 3 светильниках перегоревшие лампы (по 1 шт. в каждой); игровая комната отряда № 1 (каб. 3) — 2 светильника искусственного освещения не рабочие, что является нарушением требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений;

- в помещении учреждения обнаружены нарушения целостности внутренней отделки: в переходе на потолке обнаружен дефект (трещина), что противоречит п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение устранено, предоставлен фотоотчет).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю МАОУ Червишевская СОШ:

1. Обеспечить состояние внутренней отделки помещений в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

в срок до 31.08.2022г.

2. Обеспечить в исправном состоянии источники искусственного освещения в соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

в срок до 31.08.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ Червишевская СОШ

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(Порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист – эксперт
отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Тихонова Е.М.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 23 » 06 2022 г.


(подпись)

Н.А. Минакова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
